



# 检验报告

TEST REPORT



重庆市计量质量检测研究院

CHONGQING ACADEMY OF METROLOGY AND QUALITY INSPECTION



212220110005

# 检 验 报 告

No: 2023-08SH030648



产品名称: 城镇燃气用二甲醚

委托单位: 重庆市万利来化工股份有限公司

检验类别: 委托检验



重庆市计量质量检验检测研究院

# 重庆市计量质量检测研究院

## 检 验 报 告

共 2 页第 1 页

No: 2023-08SH030648

产品名称	城镇燃气用二甲醚	规格型号	/
		商标	/
受检单位	/	委托单位	重庆市万利来化工股份有限公司
生产单位	重庆市万利来化工股份有限公司	样品等级	合格品
检验地点	重庆市渝北区杨柳北路1号	检验时间	2023-04-06~2023-04-12
抽样地点	/	到样日期	2023-03-29
样品数量	1罐(5kg)	样品状态	金属罐装, 无标识, 包装完好
抽样基数	/	批(货)号或生产日期	2023. 3. 29
检验依据	GB/T 25035-2010 《城镇燃气用二甲醚》		
检验结论	<p>该样品经检验, 所检项目符合GB/T 25035-2010标准</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期 2023年04月12日</p> </div>		
备注	样品来源及信息由委托方负责		

批准: 赵家雄

审核: 杨晋

主检: 张生亮

# 检验报告附表

报告编号: 2023-08SH030648

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	技术指标	检测结果	判定
1	二甲醚质量分数(%)	$\geq 99.0$	99.1	合格
2	甲醇质量分数(%)	$< 1.0$	$< 0.1$	合格
3	水质量分数(%)	$\leq 0.5$	0.1	合格
4	铜片腐蚀(级)	不大于1 以下空白	1a	合格

## 注意事项

- 1、本报告无“检验检测专用章”或“检验检测专用章（电子）”无效。
- 2、无主检、审核、批准人签字的无效，报告经涂改无效。
- 3、未经机构批准，不得复制（全文复制除外）报告，复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 4、报告防伪查询：通过重庆市计量质量检测研究院官网 <http://www.cqjz.com.cn>，用报告编号进行查询，或通过电话023-67301371进行查询。
- 5、对委托检验报告若有异议，应于接收到报告之日起十五日内向检验单位提出。逾期未提出的，视为无异议。
- 6、样品由客户提供的，客户应对样品及相关信息的真实性负责，检验结果仅适用于客户提供的样品。